



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

P. IVA: 00342960838

☎ 0941/961060 - 961307 ☒ 0941/961041

UFFICIO DEL SINDACO



ORDINANZA SINDACALE

N. 19 del 17 MAR. 2015

OGGETTO: Intervento in somma urgenza, per ripristino cabina elettrica da 400 KW e del quadro elettrico della pompa sommersa del pozzo di prelevamento presso la stazione di sollevamento dell'acquedotto Comunale di C.da Capito, *ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10.*

IL SINDACO



PREMESSO:

- Che, con verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile servizi manutentivi Geom. Claudio Catania che si allega, veniva rappresentata la necessità di intervenire con estrema urgenza al ripristino della cabina elettrica da 400 KW e del quadro elettrico della pompa sommersa del pozzo di prelevamento presso la stazione di sollevamento dell'acquedotto comunale di c.da Capito del Comune di Naso.
 - Che per la risoluzione del problema di che trattasi, nel verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile servizi manutentivi, geom. Claudio Catania è stata rappresentata la necessità di intervenire al ripristino della cabina elettrica da 400 KW e del quadro elettrico con la riparazione e/o sostituzione del sistema di misuratore analizzatore di energia, del contattore di potenza da 63 A P 380 V, del morsetto di derivazione a perforazione isolante e dell'isolatore rigido di vetro;
 - Considerato che questo Ente deve pertanto procedere alla tempestiva sistemazione dell'impianto elettrico, nel rispetto della vigente normativa in materia, al fine di eliminare senza indugio alcuno i disagi alla popolazione come sopra riportato;
 - Considerato che, nel caso di interventi richiesti per ragioni di urgenza, come nel caso di specie, sono consentite deroghe alla normale procedura di affidamento dei lavori;
 - Visto:
 - L'art. 20 del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi;
 - L'art. 176 del D.P.R. 207/10;
- Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

1. La regolarizzazione Tecnico-Amministrativo degli interventi di somma urgenza per la eliminazione del pericolo di pubblica incolumità verificatosi in c.da Capito presso l'impianto di sollevamento dell'acquedotto Comunale.
2. La realizzazione di detti interventi in tutta conformità alle indicazioni tecniche tempestivamente predisposti dall'UTC..

3. Il Responsabile dell'Area Tecnica 1 è individuata quale responsabile unico del procedimento di esecuzione dell'intervento in oggetto che si avvarrà dei tecnici dipendenti del settore per la direzione dei lavori in premessa.

La presente ordinanza dovrà essere notificata al responsabile dell'Area Tecnica 1, all'ufficio comunale di ragioneria, affinché provvedano, per quanto loro di competenza, ad eseguire e regolarizzare la presente ordinanza.

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo pretorio dell'Ente nonché sul sito internet del comune, nei modi e termini di legge.

Il Responsabile Servizi Manutentivi
(Geom. Claudio CATANIA)

Il Responsabile Area Tecnica 1
(Arch. Mario SIDOTTI MIGLIORE)



IL SINDACO
(Avv. Daniele LETIZIA)