



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

P. IVA: 00342960838

☎ 0941/961060 – 961307 ☒ 0941/961041

UFFICIO DEL SINDACO



## ORDINANZA SINDACALE

N. 04 del 17 FEB. 2014

OGGETTO: Lavori in somma urgenza per ripristino quadro elettrico presso l'impianto di sollevamento dell'acquedotto Comunale di c.da Capito del Comune di Naso. Art. 176 del DPR 207/10.

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- Che in data 21/01/2014 con verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile servizi manutentivi Geom. Claudio Catania che si allega, veniva rappresentata la necessità di intervenire con estrema urgenza presso la stazione di sollevamento dell'impianto di cui all'oggetto, per il ripristino del quadro elettrico;
  - Che per la risoluzione del problema di che trattasi, nel verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile servizi manutentivi geom. Claudio Catania è stata rappresentata la necessità di intervenire al ripristino dell'impianto elettrico con la sostituzione del teleruttore e dell'interruttore magnetotermico quadripolare da 250;
  - Considerato che questo Ente deve pertanto procedere alla tempestiva sistemazione dell'impianto elettrico, nel rispetto della vigente normativa in materia, al fine di eliminare senza indugio alcuno i disagi alla popolazione come sopra riportato;
  - Considerato che, nel caso di interventi richiesti per ragioni di urgenza, come nel caso di specie, sono consentite deroghe alla normale procedura di affidamento dei lavori;
  - Visto:
  - Il D.M. Sanità 5 settembre 1994;
  - La legge regionale 31 agosto 1998, 14 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di protezione civile";
  - L'art. 15 della legge 24 febbraio 1992. n. 225;
  - Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00;
  - L'art. 20 del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi;
  - L'art. 176 del D.P.R. 207/10;
- Tutto ciò premesso e considerato;

### ORDINA

1. La regolarizzazione Tecnico-Amministrativa degli interventi di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di pubblica incolumità verificatosi nell'impianto di sollevamento dell'acquedotto Comunale di c.da Capito del Comune di Naso.
2. La realizzazione di detti interventi in tutta conformità alle indicazioni tecniche tempestivamente predisposti dall'UTC..

3. Il Responsabile dell'Area Tecnica è individuata quale Responsabile unico del procedimento di esecuzione dell'intervento in oggetto che si avvarrà dei tecnici dipendenti del settore per la direzione dei lavori in premessa.

La presente ordinanza dovrà essere notificata al Responsabile dell'Area Tecnica 1, all'Ufficio Comunale di ragioneria, affinché provvedano, per quanto loro di competenza, ad eseguire e regolarizzare la presente ordinanza.

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo pretorio dell'Ente nonché sul sito internet del comune, nei modi e termini di legge.

Il Responsabile Servizi Manutentivi  
(Geom. ~~Claudio~~ CATANIA)

Il Responsabile Area Tecnica 1  
(Arch. Mario SIDOTI MIGLIORE)

IL SINDACO  
(Avv. Daniele LETIZIA)



ORDINA